



بسمه تعالی

ک - ۵ - ع

سازمان دامپزشکی کشور

شماره: ۲۵۶۹۷  
تاریخ: ۱۵ / ۵ / ۶۳۷۸  
پیوست:

اداره کل دامپزشکی استان مرکزی

باسلامن احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۱۷-۱۱ مورخ ۷۸/۴/۲۶ به پیوست ، خواهشمند است به کشتارگاههای طیور آن استان ابلاغ فرمائید طبق دستورالعمل ذیل در جهت جمع آوری وان حاوی آب و یخ اقدام نمایند.

۱- دمای اسکالدر بین ۵۴-۵۲ درجه سانتی گراد و زمان ۲ دقیقه و در صورت استفاده از آب با دمای ۵۸ درجه زمان باید حداکثر یک و نیم دقیقه باشد.

۲- استفاده از دوش آب سرد قبل از ورود مرغ چیلر آبی بمنظور کاهش دمای لاشه ضروری میباشد.

۳- دمای آب در قسمت اول چیلر حداکثر ۱۵ درجه سانتی گراد باشد و از انتقال آب این قسمت به قسمت دوم چیلر جلوگیری شود.

۴- دمای آب در قسمت دوم چیلر بایستی بین صفر تا دو درجه سانتی گراد باشد.

۵- زمان توقف مرغ در قسمت اول چیلر ۵ دقیقه و در قسمت دوم بین ۱۵-۱۰ دقیقه باشد.

۶- پس از خروج مرغ از چیلر، برای خنک نگه داشتن آن از تکه های یخ در وانهای با کف مشبک یا سبد استفاده نمود، ( بازاء هر هزار قطعه مرغ از ۳۰ قالب یخ استفاده شود).

۷- محموله های استحصالی بایستی حداکثر تا ساعت ۸ صبح از کشتارگاه خارج یا بصورت بسته بندی منجمد گردد، در غیر اینصورت با افراد خاطی برخورد خواهد شد. ۱۰۱۰۹

دکتر عبدالامیر رضائی

مدیر کل نظارت بر بهداشت عمومی

۲۳۶۹۲۵۱

رونوشت ۴ / ۵ / ۶۳۷۸

- شبکه دامپزشکی شهرستان

جهت اطلاع و اقدام لازم

دکتر مغینمی

مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان

دریافت شد  
تاریخ: ۱۵ / ۵ / ۶۳۷۸

تاریخ: ۱۵ / ۵ / ۶۳۷۸

بازرسی شد  
تاریخ: ۱۵ / ۵ / ۶۳۷۸

بازرسی شد  
تاریخ: ۱۵ / ۵ / ۶۳۷۸

تاریخ: ۱۵ / ۵ / ۶۳۷۸