



جمهوری اسلامی ایران

شماره: ۶۵۳۲
تاریخ: ۴۶

پیوست: ۲۴
۱۳۸۲/۹

بسمه تعالی

دفتر اداره کل دامپزشکی استان تهران
شماره: ۱۳۸۲/۹/۳۰
شماره: ۱۷۸۶

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی

باسلام،

احتراماً عطف بنامه شماره ۸۲۷/۲۳-۱۱/۱۷۲۴۸ در خصوص ضوابط بهداشتی سردخانه زیر صفر بدینوسیله موارد ذیل را به استحضار میرساند:

۱. فضای مورد نیاز جهت احداث سردخانه حداقل ۳ متر مکعب به ازای هر تن ظرفیت
۲. به ازای هر متر مربع زیر بنا دو متر مربع جهت ایجاد فضای سبز و پارکینگ
۳. علاوه بر موارد ذکر شده حداقل ۳۰۰ متر تاسیسات جنبی مورد نیاز میباشد که به ازای هر هزار تن ظرفیت بایستی ۵۰ متر به رقم فوق افزوده شود.
۴. سقف سردخانه بتواند تا ۶ متر ارتفاع داشته باشد.
۵. درجه برودت تونل انجماد بین ۴۰- تا ۵۰- درجه سانتی گراد و درجه برودت سائنه‌ای سردخانه جهت نگهداری گوشت‌های منجمد ۱۸- تا ۲۵- درجه سانتی گراد میباشد.

دکتر مهدی خلج
مدیر کل دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

رئیس
مدیر
رئیس هیئت مدیره
رونوشت - پیوست

اداره کل دامپزشکی استان جهت اطلاع و بهره برداری

Handwritten notes and signatures in the bottom left corner, including a large circular stamp.

نشانی: تهران، خیابان ولی عصر (عج)، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی
صندوق پستی ۱۴۱۵۵/۶۳۴۹ تلفن: ۳-۸۹۵۳۴۰۰۰ دورنویس: ۸۹۶۲۳۹۲ - ۸۹۵۷۲۵۲